



מ"ס	תשרות והפוצה	לעיון	למכרו	לביצוע תאריך	חתימה
1					
2	עדין על דרישה ריז			18.06.23	

שם המסמך:	
הקן לפיתוח חדרה	
שם הפרויקט:	מבנה מע"ש חדרה
שם תוכנית:	תוכנית פיתוח שטח
שם קובץ במחשב:	200.dwg
מ"ס עבודה:	344
מ"ס תוכנית:	200
ק.מ.	1:100
תאריך:	28.05.23
שיווי:	

מיקרא

- איון תקשורת
- לוח חשמל
- עמוד תאורה דוקטריבי בגובה 4 מ' עם ג'ית LED 60W
- ג'ית ספס,מזגון מים כד 12W
- עמוד,ג'ית נד,מזגון מים 25W גובה 935 ס"מ
- אלקטרודות הארקה
- שחת מעבר לכבלי תאורה בקוטר 60 ס"מ ובעומק 80 ס"מ עם מכסה יצוק חצי כבד 8 ס"מ
- תוואי צורת חשמל
- קופסאות שמעים קומפלט אטומה תוצרת "פלאווי"
- הכוללת:
 - 1 מספר פתח 30AM,4X40A
 - 1 מספר 3X32A
 - 2 מספרים 3X16A
 - 1 מספר 3X16A
- 1 שקע פלסט' משרויי CEE 5X16A
- 1 שקע פלסט' משרויי CEE 3X16A
- 1 שקע פלסט' רגיל 3X16A

- יש לבצע מערכת הארקה נכונה,חשמל.
- בתיקנת מערכת חשמל בחדר,כונני בדיקת מעגלים,וארקה והבדדה,תוספת מפסק מעגלים,וארקה והבדדה,תוספת מפסק פתח משלב.
- הוספת הונה למבנה שריונים,נכונני ג'יתור בסוף לים.
- לבצע הארקה יסודות למבנה השרויים.

פלאג ורניקה
 תיכנון ייעוץ חשמל
 Email:veronikafa@gmail.com
 פל נייד: 054-4780376
 270000 סטרייט ביאליק
 5/23 קרית ביאליק
 שרמטס זה רחצו בלעדי של פלאג ורניקה אין להשתמש או להעתיקו
 בו לחסרה כלשרי בלא אישר בכתב מאת הוויי
 900x850